



**Powiat Sokółski**  
**reprezentowany przez Zarząd Powiatu**

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8  
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08  
[www.sokolka-powiat.pl](http://www.sokolka-powiat.pl)  
e-mail: [starostwo@sokolka-powiat.pl](mailto:starostwo@sokolka-powiat.pl)

Sokółka, dnia 13 marca 2018r.

OR-IV.272.2.2018.JG

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

**INFORMACJA Z ZEBRANIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych podaje informację o zgłoszonych, na zebraniu w dniu 12 marca 2018r., pytaniach dotyczących wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszcza się zgłoszone pytania i odpowiedzi na nie.

Pytanie nr 1

Jak mają przebiegać kanały kablowe wewnątrz pomieszczeń, w których występują drzwi w ściankach działowych, za którymi przewidziane są punkty dostępowe?

Odpowiedź

Należy dążyć do tego, aby nowe trasy kablowe wewnątrz pomieszczeń przebiegały po starych trasach. Pozwoli to uniknąć konieczności szpachlowania i malowania ścian. W pomieszczeniach, w których występują drzwi w ściankach działowych, za którymi przewidziane są punkty dostępowe, kanały kablowe, które mają przebiegać nowymi trasami należy poprowadzić pod sufitem a zejścia pionowe prowadzić w narożach pomieszczeń. Kanały kablowe do punktów dostępowych w pomieszczeniu biurowym nr 62a należy poprowadzić przez sąsiadujące pomieszczenia.

Pytanie nr 2

Czy przewiduje się roboty tynkarsko-malarskie związane z wymianą okablowania?

Odpowiedź

Wszelkie uszkodzenia, zarówno powstałe przy prowadzeniu nowych tras kablowych jak i po likwidacji starych, winny być poszpachlowane i pomalowane.

Pytanie nr 3

Czy zakłada się wymianę istniejących paneli telefonicznych w serwerowni na nowe?

Odpowiedź

Nie przewiduje się wymiany istniejących paneli telefonicznych na nowe, ale jeżeli pomiary wykażą uszkodzenia poszczególnych elementów, należy przewidzieć naprawę lub wymianę paneli na nowe.

Pytanie nr 4

Czy w ramach demontażu instalacji należy przewidzieć utylizację kabli, gniazd i korytek przez wykonawcę?

Odpowiedź

Utylizacja pochodzących z demontażu zbędnych elementów sieci należy do Wykonawcy. Wykonawca, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach przekazuje Zamawiającemu karty przyjęcia odpadu. Koszt utylizacji (w zakresie objętym niniejszym postępowaniem) winien być ujęty w cenie ofertowej.

z up. Starosty

*Janusz Gudalewski*

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
Wydział Organizacyjny