



**Powiat Sokółski**  
**reprezentowany przez Zarząd Powiatu**

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8  
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08  
[www.sokolka-powiat.pl](http://www.sokolka-powiat.pl)  
e-mail: [starostwo@sokolka-powiat.pl](mailto:starostwo@sokolka-powiat.pl)

Sokółka, dnia 20 lutego 2019r.

OR-IV.272.2.2019.JG

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce i na remont posadzki w budynku magazynowym położonym w Sokółce, przy ul. Torowej 12**

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie 1 (dotyczy II części zamówienia – remont posadzki w budynku magazynowym położonym w Sokółce, przy ul. Torowej 12)**

„Po wykonaniu odkrywki posadzki na ul. Torowej okazało się, że w tej chwili jest tam warstwa betonu grubości ok. 10 cm na podsypce piaskowej. Należy więc zmienić przedmiar robót – jak np. w załączniku (załącznik pominięto) skuć posadzkę grubości 10 cm i usunąć gruz, następnie wybrać ok. 5 cm podsypki i wylać nową posadzkę betonową grubości 15 cm na podwójnej folii polietylenowej. Ze względu na przechowywanie na niej zboża zaleca się wykonanie posadzki z posypką utwardzająco-wygładzającą.”

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie dysponuje wystarczająco dużym budżetem na realizację robót w sposób zaproponowany przez Wykonawcę. Po przeprowadzeniu oględzin w budynku magazynowym Zamawiający zdecydował zrezygnować z robót rozbiórkowych (poz. 1.1-3.1 przedmiaru robót) i wykonać posadzkę grubości 8 cm na istniejącej posadzce betonowej.

W związku z powyższym dokonuje się stosownej korekty opisu przedmiotu zamówienia w zakresie II części zamówienia oraz zmiany przedmiaru robót poprzez dodanie załącznika Nr 11 do SIWZ.

W związku z wprowadzoną modyfikacją SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu umożliwienia wprowadzenia w ofertach zmian

wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłuża się termin składania ofert do dnia 27 lutego 2019r. do godz. 14.<sup>00</sup>. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2019r. o godz. 14.<sup>15</sup> w sali nr 29 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert należy zmienić treść tekstu na opakowaniu oferty:

***„Zarząd Powiatu Sokólskiego  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka  
Oferta w przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń na potrzeby Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce/remont posadzki w budynku magazynowym\*  
- nie otwierać przed dniem 27 lutego 2019r. do godz.14<sup>15</sup>”***

z up. Starosty

*Janusz Gudalewski*  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
Wydział Organizacyjny