

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu przetargowym na
wyłonienie wykonawcy inwestycji „Termomodernizacja
zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce”**

W związku ze złożeniem przez jednego z wykonawców zapytania w sprawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) zamieszcza poniżej treść zapytania oraz swoje stanowisko.

1. Treść zapytania:

„Według producentów stolarki PCV nie da się uzyskać współczynnika U do 0,9 dla małych okien typu o/06 i o/24. Współczynnik U dla tych okien wychodzi 1,04. Czy Zamawiający dopuści okna tego typu o współczynniku $U=1,04$?”

Odpowiedź:


Dla okien o symbolu o/24 o wymiarach 80x46 cm i okien o symbolu o/06 o wymiarach 90x46 cm (według zestawienia stolarki okiennej) Zamawiający dopuszcza współczynnik $U \leq 1,04$ W/m²xK.

2. Treść zapytania:

„Proszę o wyjaśnienie jaki konkretnie tynk ma być zastosowany na elewację: czy mineralny malowany farbami i o jakiej grubości ziarna (2mm, 2,5mm) czy silikonowy /silikatowo-silikonowy/ barwiony w masie i o jakiej grubości ziarna?”

Odpowiedź:

Projektowany jest tynk silikatowy lub silikatowo-silikonowy o grubości ziarna 2mm.

z up. Starosty

mgr Janusz Gudałowski
Kierownik Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego