



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 29 sierpnia 2019 r.

OR-IV.272.13.2019.MT

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: zapytania ofertowego na remont posadzki betonowej w budynku magazynowym położonym w Sokółce, przy ul. Torowej 12.

Jeden z Wykonawców zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego.

Poniżej treść zapytania i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Jakiej grubości posadzkę należy wylać?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy wykonać posadzkę betonową grubości 8 cm z betonu B-20, zbrojonego włóknami polipropylenowymi – beton polerowany.

W związku z tym, że udzielona odpowiedź może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia wyceny robót i kalkulacji ceny ofertowej, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02 września 2019r. do godziny 11.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02 września 2019r. o godz. 11.15 w pokoju 89 budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Kopertę zawierającą ofertę należy opisać w następujący sposób:

„Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16- 100 Sokółka
Oferta na remont posadzki w budynku magazynowym położonym w Sokółce,
przy ul. Torowej 12
- nie otwierać przed dniem 02 września 2019r. do godz. 11.15”

z up. Starosty

Janusz Gudalowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Wydział Organizacyjny