



Powiat Sokółski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

www.sokolka-powiat.pl

e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 28 stycznia 2020r.

OR-IV.272.2.2020.JG

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej i pomieszczenia z przeznaczeniem na siłownię w budynku Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Zarząd Powiatu Sokółskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

„Proszę o podanie pełnej specyfikacji wykładziny w siłowni: kolor, wysokość runa itp.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wykładzina do pomieszczeń siłowni winna spełniać następujące wymagania:

- wykładzina kompaktowa heterogeniczna na bazie polichlorku winylu, rulonowa,
- przeznaczenie – do stosowania w pomieszczeniach – z atestem higienicznym i deklaracją CE, (nie wymaga się składania z ofertą wyżej wymienionych dokumentów, dokumenty będą wymagane przy odbiorze przedmiotu zamówienia),
- grubość - min. 5,00 mm,
- szerokość rolki - min. 2,00 m,
- waga - min. 4,00 kg/m²,
- odporność na poślizg – klasa DS.,
- trudnopalność – nie niższa, niż klasa Cfl,
- emisja dymu – s1,
- właściwości antystatyczne < 2,00 kV,
- odporność na ścieranie wg EN ISO 5470-1 ≤ 1,00 g,
- grubość warstwy ścieralnej – min 0,7 mm,
- odporność na wgniecenia wg EN 1516 ≤ 0,25 mm,
- sposób łączenia z podłożem – klejenie,
- dobór kleju – wg rekomendacji producenta wykładziny,

- listwy przypodłogowe z wykładziny wykonane metodą wywijania na ścianę z zastosowaniem listew wyobleniowych,
- kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym (2 kolory), przy czym jednym z kolorów zaznaczona będzie strefa przyścienna szerokości ok. 40 cm z listwami przypodłogowymi wysokości ok 10 cm, oraz przestrzeń przy drzwiach wejściowych, a drugim kolorem przestrzeń użytkowa.

Zastosowanie podziału kolorystycznego, będzie wypełnieniem dyspozycji art. 29 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących).

W związku z udzieloną odpowiedzią, która doprowadziła do modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu umożliwienia wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłuża się termin składania ofert do dnia 5 lutego 2020r. do godz. 11.⁰⁰. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2020r. o godz. 11.¹⁵ w pokoju nr 89 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert należy zmienić treść tekstu na opakowaniu oferty:

**„Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Oferta w przetargu nieograniczonym na remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu
Szkoł w Dąbrowie Białostockiej
- nie otwierać przed dniem 5 lutego 2020r. do godz.11¹⁵”**

STAROSTA
Piotr Rećko