



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 05 stycznia 2021r.

OR-IV.272.33.2020

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce – Projekt pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce finansowany między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zarząd Powiatu Sokółskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086) informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie warstwy ET zgodnej z systemem producenta nawierzchni poliuretanowej zamiast asfaltobetonu?”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania, jako rozwiązania równoważnego warstwy ET, zamiast asfaltobetonu. Zamawiający wymaga zastosowania podbudowy nieprzepuszczalnej z asfaltobetonu, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający dopuści montaż słupów ogrodzenia boiska bezpośrednio w fundamentach betonowych bez konieczności stosowania tulei?”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza montażu słupów ogrodzenia boiska bezpośrednio w fundamentach betonowych, bez konieczności stosowania tulei. Zamawiający wymaga, aby montaż słupów ogrodzenia boiska wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający dopuści wykonanie słupów ogrodzenia boiska ze ścianki gr. 4 mm a nie jak projekt zakłada o grubości 6 mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuszcza wykonania słupów ogrodzenia boiska z rur o gr. ścianki 4 mm. Zamawiający wymaga wykonania słupów zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4

„W związku z brakiem dostępności kruszywa łamanego frakcji 8-16 mm zwracamy się z prośbą o zmianę frakcji na 0-31,5mm bądź innego dostępnego na lokalnym rynku”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wymaga zastosowania do podbudowy pod nawierzchnię, kruszywa łamanego frakcji 8-16 mm, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5

„Proszę o zamieszczenie kompletnego przedmiaru robót – brak stron 32 oraz 33.”

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wprowadza załącznik nr 11 Przedmiar robót – kompletny.

Pytanie nr 6

„Czy Zamawiający będzie żądać dokumentów na nawierzchnię wraz z autoryzacją producenta na etapie przetargu czy na etapie realizacji od Wykonawcy?”

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający będzie wymagał dokumentów dotyczących nawierzchni na etapie przetargu od Wykonawcy najwyżej ocenionego, w tzw. procedurze odwróconej.

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy