



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

www.sokolka-powiat.pl

e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 15 stycznia 2021r.

OR-IV.272.33.2020

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce – Projekt pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce finansowany między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086) w zw. z art. 89 i 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 2275), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie na rozbiegu do skoku w dal osłony obrzeży betonowych za pomocą takiej samej nawierzchni jak na rozbiegu tj. ułożenie 13mm warstwy poliuretanowej? Jest to rozwiązanie, które zapewnia jednolitą płaszczyznę rozbiegu bez widocznego podziału na obrzeża oraz nawierzchnię poliuretanową?”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza jako równoważne wykonanie na rozbiegu do skoku w dal osłony obrzeży betonowych, za pomocą takiej samej nawierzchni jak na rozbiegu tj. ułożenie 13 mm warstwy poliuretanowej.

Pytanie nr 2

„Projekt zakłada wykonanie nawierzchni siłowni zewnętrznej z maty przerostowej natomiast przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Proszę o określenie czy należy przyjąć do wyceny matę przerostową oraz w jakiej ilości.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Do wyceny należy przyjąć wykonanie maty przerostowej jako nawierzchni siłowni zewnętrznej. Nawierzchnia z maty przerostowej pod siłownię zewnętrzną wynosi 138m² oraz pod street workout : 200m². Łączna nawierzchnia z maty przerostowej wynosi 338m². Maty przerostowe uwzględniono w skorygowanym przedmiarze robót.

Pytanie nr 3

„Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi wykonanie 817,30 mb ogrodzenia zgodnie z pozycją 159 z przedmiaru robót.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamówienie nie obejmuje budowy ogrodzenia działki o długości 817,30 mb. Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót w zakresie ogrodzenia oraz bram przesuwanych i furtek. Na odcinku 102,1 mb należy rozebrać istniejące ogrodzenie i w jego miejsce zamontować piłkoczwyt boiska lekkoatletycznego.

Pytanie nr 4

„W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 11.01.2021 roku Zamawiający wskazał, iż na rynku występuje kilku producentów mogących zaoferować trawę o parametrach określonych w przetargu. Według naszej opinii dostępność trawy jest bardzo ograniczona tylko dla wybranych firm. W związku z tym bardzo proszę o podanie trzech firm których produkt tj. sztuczna trawa będzie spełniać wymogi Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 11 stycznia 2021 r., iż na rynku jest przynajmniej kilka firm produkujących trawę tkaną, spełniającą wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

Z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wynika, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Z tego względu Zamawiający nie może podać nazw firm, które produkują sztuczną trawę o charakterystyce wskazanej przez Zamawiającego.

Sekretarz Powiatu

Katarzyna Nowak